

FCR võimsusturu standardtoode

Parameeter	Tingimus
Käivitamisviis (Inglise k <i>Mode of activation</i>)	Automaatne- reservüksus leiab ise käivitatava koguse vastavalt mõõdetud sagedushälbele ja edukale võimsuspakkumusele
Täieliku käivitumise aeg (Inglise k <i>Full activation time ("FAT")</i>)	30 sekundit
Suund (Inglise k <i>Direction</i>)	Sümmeetriline üles ja alla suunas
Kehtivusaeg (Inglise k <i>Validity Period</i>)	15 minutit
Minimaalne kogus (Inglise k <i>Minimum quantity</i>)	1 MW
Minimaalne tarneaeg (Inglise k <i>Minimum duration of delivery period</i>)	Puudub
Pakkumuse granulaarsus (Inglise k <i>Bid granularity</i>)	1 MW
Maksimaalne kogus (Inglise k <i>Maximum quantity</i>)	9 999 MW
Pakkumuse jagatavus (Inglise k <i>Divisibility</i>)	Täielikult jagatav 1 MW kaupa, täielikult mitte jagatav või osaliselt mitte jagatav 1 MW sammuga.
Pakkumuse maht (Inglise k <i>Volume</i>)	Ühik MW
Pakkumuse hind (Inglise k <i>Price of the bid</i>)	Ühik €/MW/h
Kättesaadavus (Inglise k <i>Availability</i>)	FCR teenus peab olema täielikult kätte saadavad ning valmis käivitamiseks eduka FCR pakkumuse kehtivusajal vähemalt võimsuspakkumuse mahu. FCR pakkumise kohustust on lubatud vastavalt EBGL artikkel 34 TSO juhtimispiirkonnas mõnele teisele eelkvalifitseeritud reguleerimisteenuse pakkujale üle anda.

Pakkumuste sidumine (Inglise k <i>Links between bids</i>)	Lubatud on pakkumuste sidumine järgmiselt: • Plokkpakkumused Sama mahu ja hinnaga pakkumused järjestikustel turuühikutel võib siduda üheks plokkpakkumuseks. Selliselt võetakse kas kõik plokiks seotud pakkumused kas vastu või lükatakse kõik pakkumused tagasi
Minimaalne pakkumise tellimise lõpetamise ja järgneva käivitamise vahele jääv aeg (Inglise k <i>Minimum duration between the end of deactivation and the following activation</i>)	Puudub
Hinnastamine (Inglise k <i>Price method</i>)	Marginaalhind